

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области
16009, г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (817-2) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: mchs35@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец
162602, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, телефон (820-2) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 51 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 102»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Хайруллина Романа Радисовича № 51 от "22" марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "14" апреля 2021 г. по 14 ч 00 мин. "26" апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка: Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец лейтенантом внутренней службы Мороз Андреем Ивановичем; юридического лица МБДОУ «Детский сад № 102», расположенного по адресу: г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 102» Шумиловой Еленой Николаевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из групп на лестницу)	п. 26 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.04.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход из помещения непосредственно наружу)	п. 26 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.04.2022	
3.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.04.2022	
4.	Двери из помещений № 2, 3, 14, 15, 16 открываются не по направлению выхода	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
5.	Допущена эксплуатация электрических проводов с наклеиванием горючих материалов (изолянты) в распределительных коробках	п. 35 (з) ППР РФ № 1479 от 16.09.2020	01.04.2022	

6.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
7.	Из кабинета музыкального руководителя, вместимостью более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	01.04.2022	
8.	Не соответствующая декларация пожарной безопасности. В связи с изменениями содержащихся в ней сведений и требований пожарной безопасности.	ст. 4, 6, 64 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ МЧС России от 16.03.2020 г. № 171	01.04.2022	
9.	На путях эвакуации допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМО)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.04.2022	
10.	На путях эвакуации допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (декоративно-отделочные и облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности к применению строительных, отделочных материалов КМО)	ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.04.2022	
11.	Высота эвакуационных выходов № 1, 2 выполнена менее 1,9 м (по факту 176, 172 см)	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.04.2022	
12.	Люки выхода на кровлю, выполнены не противопожарными с нормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.17 табл. 24 СП 4.13130.2009	01.04.2022	
13.	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 42 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.04.2022	
14.	Не обеспечено наличие на дверях помещений (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые, пищеблоки) назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.04.2022	
15.	Части зданий, соединяющиеся переходом, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и противопожарными преградами	ст. 4, 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.4.19 СП 2.13130.2012	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-ти дневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Череповец
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
Мороз А.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 26 ” апреля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ ” _____ 20 21 г.