

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**



**«Детский сад № 102»**

162604 г. Череповец, пр. П. Окинина д.10, тел./факс 8 (8202) 49-35-02


e-mail: dsad102@mail.ru

**Отчет о выполнении Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №51/1/1 от 26.04.2021 г.**

С целью устранения причин и условий, способствовавших нарушениям по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в МАДОУ «Детский сад № 102» был составлен перспективный план. На данный момент приняты следующие меры:

№	Требования Предписания	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении	Причина не выполнения
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выходы из групп на лестницу)	До 01.04.2022 г.	Выполнено	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (выход из помещения непосредственно наружу)	До 01.04.2022 г.	Выполнено	
3.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры выполнены с ненормированным пределом огнестойкости.	До 01.04.2022 г.	Выполнено	
4.	Двери из помещений №2,3,14,15,16 открываются не по направлению выхода.	До 29.06.2024г.	Не выполнено	Отсутствие финансирования. В Управление образования направлено ходатайство о выделении денежных средств, для выполнения предписания № 51/1/1 от 26.04.2021г
5.	Допущена эксплуатация электрических проводов с наклеиванием горючих материалов (изоленты) в распределительных коробках	До 01.04.2022 г	Выполнено	

6.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	До 29.06.2024 г	Не выполнено	Отсутствие финансирования. В Управление образования и МАУ «ЦКО» направлены ходатайства о выделении денежных средств, для выполнения предписания № 51/1/1 от 26.04.2021г
7.	Из кабинета музыкального руководителя, вместимостью более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход	До 01.04.2022 г	Выполнено	В кабинете музыкального руководителя не проводятся занятия с детьми. В кабинете присутствует 3 человека. Сопроводительное письмо прилагается.
8.	Не соответствующая декларация пожарной безопасности в связи с изменениями содержащихся в ней сведений и требования пожарной безопасности	До 01.04.2022г.	Выполнено	Копия сопроводительного письма прилагается.
9.	на путях эвакуации допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности, облицовочные материалы на путях эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ст. 4,6,134 табл. 28 ФЗ)	До 29.06.2024г.	Не выполнено	Отсутствие финансирования. В Управление образования и МАУ «ЦКО» направлены ходатайства о выделении денежных средств, для выполнения предписания № 51/1/1 от 26.04.2021г
10.	допущена масляная краска на лестничных пролетах и отделочные работы произведены той же краской, что не соответствует пожарным требованиям (ст. 4,6,134 табл. 28 ФЗ)	До 01.04.2022г.	Выполнено	
11.	высота эвакуационных выходов № 1, 2 выполнена менее 1,9 м (по факту 176. 172 см) (ст. 4,6 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ)	До 29.06.2023г.	Не выполнено	Отсутствие финансирования. В Управление образования и МАУ «ЦКО» направлены ходатайства о выделении денежных средств, для выполнения предписания № 51/1/1 от 26.04.2021г
12.	люки выхода на кровлю, выполнены не противопожарными с нормированным пределом огнестойкости. (ст. 4,6,37 ФЗ)	До 01.04.2022г.	Выполнено	
13.	не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал (п. 42 ППР РФ №1479)	До 29.06.2024г.	Не выполнено	Вентиляция находится в нерабочем состоянии, о чем свидетельствует акт осмотра.Для восстановления вентиляции написаны ходатайства на ООО «Апатит».Принято решение о замене вентиляции. Документы прилагаются.

14	не обеспечено наличие на дверях назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон. (ст. 4,6 88 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ)	До 01.04.2022г.	выполнено	Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений выполнен ООО «Сонет» документы прилагаются. 
15	части зданий, соединяющиеся переходом, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и противопожарными преградами. (ст. 4,6 ч.1 ст. 88 ФЗ)	До 29.06.2024г.	Не выполнено	По данному пункту написано ходатайство ООО «Апатит» о выделении средств. Решение еще не принято.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 102»

*Шумилова* Е. Н. Шумилова

